

Ficha técnica del producto

Pulsador KNX universal 1 fase



Número de referencia

LS CD 1091 1ST

Pulsador KNX universal 1 fase

para teclas ref. .. 101 .., .. 101 KO5 .. de la serie CD y LS
configuración y puesta en funcionamiento con ETS5 o una versión más actual

Familia: pulsadores

Producto: pulsador 1 fase

Uso conforme a lo previsto

- Manejo de consumidores, p. ej., conexión/desconexión de luz, regulación de luz, subir/bajar persianas, valores de luminosidad, temperaturas, llamada y memorización de escenas de luz, etc.
- Montaje en caja de empotrar con dimensiones según DIN 49073

Características del producto

- Medio KNX: TP 256
- Concepto de mando (basculante o tecla) ajustable para tecla
- Evaluación de teclas (mando de superficie única o mando de superficie doble) configurable
- Una o dos funciones en cada tecla
- Acoplador de bus integrado
- Función de alarma: opcional con reconocimiento al pulsar una tecla
- Función de bloqueo o modificación de todas o algunas funciones de las teclas
- Luminosidad LED de estado ajustable
- Medición de temperatura ambiente
- Un LED de estado por tecla: rojo, verde o azul, ajustable
- Posibilidad de conectar módulo de ampliación
- Posibilidad de conectar pulsadores convencionales
- Compatible con KNX Data Secure desde ETS 5.7.3
- Posibilidad de actualización con la aplicación de servicio ETS

Datos técnicos

KNX

Medio KNX:	TP 256
Seguridad:	modo X
Modo de puesta en funcionamiento:	modo S
Tensión nominal:	DC 21 ... 32 V SELV

Consumo de corriente KNX

sólo pulsador KNX	4,9 ... 8,2 mA
con pulsador de ampliación	6,6 ... 9,4 mA
con contactos de conmutación externos	7,7 ... 11 mA

Conexión KNX: borne de conexión

Cable de conexión: EIB-Y (St)Y 2x2x0,8

Clase de aislamiento: III

Condición ambiental

Temperatura ambiente:	-5 ... +45 °C
Temperatura de almacenaje/transporte:	-25 ... +70 °C

Conexión para pulsador de ampliación

Número:	1
---------	---

Tipo de cable:	J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm
Longitud de cable:	máx. 30 m
Contactos de conmutación externos:	máx. 20

