

RF-HVA1ILB.01S

Accionamiento de válvula de calefacción KNX RF+ Industrial, con batería de larga duración, Secure



Descripción del producto:

El control inteligente de calefacción para reequipamiento: Los variadores de válvulas de calefacción MDT RF+ garantizan una temperatura ambiente constante de forma fiable. **Versión industrial con bajo consumo energético, sin pantalla, con batería de larga duración.**

Funciones del producto:

- **Protocolo KNX RF+ en modo de sistema**
- **KNX Data Secure**
- Conexión directa con rosca M30 x 1,5 mm
- Adaptador para Danfoss RA, RAV y RAVL incluido
- Funcionamiento posible con regulador de temperatura interno o externo
- **Hasta 10 periodos de calefacción con autonomía de la batería gracias al modo "DeepSleep" automático.**
- **Versión industrial con bajo consumo energético**
- **Con compartimento para baterías, batería de larga duración incluida**
- Dimensiones (Al x An x Pr): 78 x 58 x 61 mm

Datos técnicos:

Dispositivo	Tipo de dispositivo	Accionamiento de válvula de calefacción RF+
	Número de artículo	RF-HVA1ILB.01S
	EAN / GTIN	4251916114343
	Dimensiones (Al x An x Pr)	78 x 58 x 61 mm
	Peso, bruto (incl. embalaje)	0.225 kg
	Grado de protección	IP20
	Tipo de instalación y fijación	Montaje atornillado
	Posición de montaje	cualquiera
	Homologación	Declaración de conformidad de la UE, según directiva 2014/53/UE
	Frecuencia de transmisión	868,0 ... 868,6 MHz ^{*1}
	Alcance en campo libre	150 m
	Nivel de salida	10 dBm
	Sensibilidad	> -105 dBm
	Compatibilidad (modo)	KNX RF S-Mode
	Peso, neto	0.2 kg
	Número de canales	1
	Rosca de conexión	M30 x 1,5 mm (adaptador para Danfoss RA, RAV y RAVL)
	Carrera del husillo	5 mm
	Tipo de batería	Batería de metal de litio
	Número de baterías	1
	Duración de la batería hasta	10 Periodos de calefacción
Salidas	Número de salidas	1
KNX	KNX Medium	KNX RF 1.R
	Programa de aplicación KNX	a partir de ETS 5 (versión actual)
	KNX Secure	KNX Data Secure

^{*1} El uso de la banda de frecuencia de 868 MHz está sujeto a regulaciones nacionales. Antes de su puesta en funcionamiento, asegúrese de revisar y cumplir con los requisitos legales aplicables en el país correspondiente.